

COMMUNE DU MOURET - OBERRIED

Concept d'évacuation des eaux Bassin versant de la Nesslerera



Diagnostic

Assainissement actuel :	Unitaire [43%] , séparatif [57%]
Ouvrage communal : (en commun avec Praroman)	1 déversoir en aval de la zone urbanisée
Exutoires :	Ruisseau du Pontet et de Montécu
Etat des cours d'eau :	Mauvais (Pontet), critique (Montécu)
Sollicitation des cours d'eau :	Faible (Pontet), faible (Montécu)
Possibilités d'infiltration :	Moyennes
Quantité d'eaux claires permanentes :	Moyenne au niveau communal Faible au niveau intercommunal
Sollicitation du réseau intercommunal :	Faible
Capacité du réseau intercommunal :	Insuffisante
Configuration du réseau intercommunal :	Acceptable
Fonctionnement du BEP intercommunal de Praroman :	Inadéquat

Synthèse

Les eaux claires permanentes doivent être extraites du réseau.

Les possibilités moyennes d'infiltration doivent être exploitées.

L'impact sanitaire des déversements d'eaux mixtes aux cours d'eau doit être réduit.

Les débits d'eaux pluviales rejetés au réseau intercommunal doivent être réduits.

Plans

Les plans de référence se trouvent sous les onglets :

- Cadastre des canalisations
- Etat de l'infiltration
- Etat des cours d'eau