

COMMUNE DE FERPICLOZ

Concept d'évacuation des eaux Bassin versant de la Nesslera



Diagnostic

Assainissement actuel :	Unitaire [80%] , séparatif [20%]
Ouvrage communal :	1 déversoir en aval de la zone urbanisée
Exutoire :	Ruisseau du Pontet
Etat du cours d'eau :	Mauvais
Sollicitation du cours d'eau :	Moyenne
Possibilités d'infiltration :	Mauvaises
Quantité d'eaux claires permanentes :	Faible au niveau communal Faible au niveau intercommunal
Sollicitation du réseau intercommunal :	Moyenne
Capacité du réseau intercommunal :	Insuffisante
Configuration du réseau intercommunal :	Acceptable
Fonctionnement du BEP intercommunal de Praroman :	Inadéquat

Synthèse

Les eaux claires permanentes doivent être extraites du réseau.

La sollicitation hydraulique du cours d'eau doit être réduite par un autre mode que l'infiltration.

L'impact sanitaire des déversements d'eaux mixtes au cours d'eau doit être réduit.

Les débits d'eaux pluviales rejetés au réseau intercommunal doivent être réduits.

Plans

Les plans de référence se trouvent sous les onglets :

- Cadastre des canalisations
- Etat de l'infiltration
- Etat des cours d'eau